

项目需求

- 一、项目名称：辽宁何氏医学院柴油发电机组维修保养项目
- 二、项目概况：项目地点：辽宁何氏医学院，共 1 台发电机维修；7 台发电机保养。

(一) 发电机维修									
项目概况：故障点位不明，需中标单位进行上门全面检测、维修调试恢复正常使用。									
项目需求：									
1. 整机全面检测，出具故障检测报告，列明故障部件、维修方案；									
2. 更换损坏配件、检修油路电路、更换机油三滤、处理渗漏；									
3. 配件全新正品，未经甲方同意不得使用副厂/翻新件；									
4. 完成空载、带载试运行调试，清理现场废料。									
序号	地点	交流柴油发电 机型号	功率	电压	电流	功率因数	生产厂家	出厂日期	机油 数量 L
1	绿谷东	GF-400	400KW	400V	720A	0.8	扬州市华阁发电 配套设备有 限公司	2011.11	58

(二) 发电机保养									
项目概况：7 台发电机进行保养									
项目需求：									
1. 保养项目包含更换防冻液、机油、三滤、清洗水箱以及相配套的检测、检查等保养内容。									
2. 需使用沃尔沃专用机油，所用机油、三滤、防冻液均为全新合格产品，不得使用劣质翻新耗材。									
3. 空载试运行调试，记录运行参数，清理现场垃圾。									
序号	地点	交流柴油发 电机型号	功率	电压	电流	功率因 数	生产厂家	出厂日期	机油 数量 L
1	眼基因库	XG-400	400KW	400V	720A	0.8	江苏星光发电设 备有限公司	2019.06	58
		TAD1651GE	484KW				VOLVO PENTA	2001-09	
2	食堂 1	XG-300	300KW	400V	540A	0.8	江苏星光发电设 备有限公司	2017.11	36
		TAD-1314GE	366KW				VOLVO PENTA	2015.04	
3	食堂 2	GF-FRS-500	500KW	400V	900A	0.8	沈阳福瑞斯动力 设备有限公司	2012.08	70
							Volvo	2015.12	
4	AB 座	XG-300	300KW	400V	540A	0.8	江苏星光发电设 备有限公司	2012.10	36
		TAD-1314GE	366KW				VOLVO PENTA	2006.11	

5	小尖房	PK04-375	300KW	400V	540A	0.8	大连普阳发电机组有限公司	2007.11	36
		TAD-1241GE	363KW				VOLVO PENTA	2007.07	
6	9 舍	XG-500GF	500KW	400V	900A	0.8	江苏星光发电设备有限公司	2012.10	70
		TWD-1643GE	613KW				VOLVO PENTA	2006.11	
7	绿谷西	J5V40	320KW	400V	577A	0.8	杭州幸福机电科技有限公司	2007.04	36
		TAD1242GE	398KW				Volvo PENTA	2002.06	